



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра и Приволжья»

Производственное отделение
Александровские электрические сети филиала
«Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

ул. Мосэнерго, д. 1, г. Александров, 601655
Тел. +7 (49244) 6-05-16, +7(49244) 3-98-59
Прямая линия энергетиков: 8-800-100-33-00
e-mail: aes@aes.vladimirenergo.ru, <http://www.mrsk-cp.ru>
ОКПО 81296703, ОГРН 1075260020043
ИНН/КПП 5260200603/332902001

15.08.19 № МР7-ВлЭ/П1/13-01/ 1788
На № _____ от _____

Председателю правления СНТ «Альфа»

О рассмотрении обращения СНТ
Альфа Александровский район

Сапрыкину О.А.

alfa.snt@mail.ru

Уважаемый Олег Алексеевич!

Благодарю Вас за обращение в филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго».

Отвечая на Ваши вопросы, сообщая следующее.

Внешнее электроснабжение СНТ «Альфа» (д.Вертягино) Александровского района осуществляется от воздушной линии электропередачи 10 кВ фидер № 1003 от подстанции «Красное Пламя». Объект находится в балансовой и эксплуатационной ответственности филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническое обслуживание и эксплуатация указанных сетей осуществляется Александровским районом электрических сетей производственного отделения «Александровские электрические сети» филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

В период с 01.01.2019 по 15.08.2019 зафиксировано 4 неплановых, 1 неотложное и 3 аварийных отключения ВЛ-10 кВ фидер №1003 ПС «Красное Пламя». Неплановые отключения выполнялись для безопасного проведения работ по расчистке трассы ВЛ-10кВ фидер 1003 подстанции «Красное пламя», ремонта электросетевого оборудования и были согласованы с представителями местной администрации. Аварийные отключения ВЛ-10 кВ фидера 1003 подстанции «Красное Пламя» связаны с повреждением на ВЛ древесно-кустарниковой растительностью. Работы по устранению выявленных повреждений, выполнены в регламентируемые сроки. По состоянию на 15.08.2019 года электроснабжение в д.Вертягино (СНТ «Альфа») Александровского района обеспечивается в штатном режиме.

С целью повышения надежности электроснабжения потребителей в 2017 году подрядной организацией ООО «ВМК» была проведена реконструкция участка ВЛ-1003 ПС «Красное Пламя» протяженностью 1,2 км.

В 2018 году на ВЛ-1003 ПС «Красное Пламя» производились работы по удалению угрожающих падением деревьев в пролетах опор № 70-80 и расчистке трассы в пролетах опор № 167-187, № 214-250, № 235-250, № 236-287, № 288-317, № 301-344.

В рамках инвестиционной программы 2019 года в 4 квартале персоналом подрядной организации будет выполнена реконструкция ВЛ-10 кВ фидер № 1003 ПС «Красное Пламя» с заменой опор и провода на самонесущий изолированный протяженностью 13,622 км.

От лица компании ПАО «МРСК Центра и Приволжья» приношу извинения и благодарю за представленную информацию, которая позволит в дальнейшем повысить качество оказываемых услуг. При возникновении дополнительных вопросов Вы можете обратиться к нам по телефону круглосуточной прямой линии энергетиков 8 (800) 100-33-00. Сообщить об отключениях электроэнергии можно через мессенджер Viber по телефону +7 920 05-05-777. При возникновении вопросов по отключениям электроэнергии или

качеству энергоснабжения Вы можете направить обращение на Портал «Светлая страна» https://xn--80aaafp0bqweeid1o.xn--p1ai/platform/portal/cons_main. Обратиться очно Вы можете в любой офис обслуживания потребителей, адреса указаны на сайте www.mrsk-cr.ru в разделе «Контакты».

/ Начальник ПО «Александровские
электрические сети»



А.М.Иванов

Исп. Ю.Е. Напастина
8(49244)39855